

**ELEKTROPRIMORJE RIJEKA**

51000 Rijeka, Ulica V. C. Emina 2

TELEFON • 051 • 204-111  
TELEFAKS • 051 • 204-204  
POŠTA • 51000 • SERVIS  
IBAN • HR8224020061400273674

REPUBLIKA HRVATSKA  
FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I  
ENERGETSKU UČINKOVITOST  
Radnička cesta 80  
10000 ZAGREB

NAŠ BROJ I ZNAK 401200101-...../16-GG

VAŠ BROJ I ZNAK Klasa: 018-04/15-02/14  
Urbroj: 563-03/1/119-16-74  
Zagreb, 26.08.2016.

PREDMET Posebni uvjeti za sanaciju otpadne jame  
Sovjak

DATUM 08.09.2016.

Temeljem vašeg zahtjeva, naš ur. broj 33105 od 30.08.2016. godine, za utvrđivanje posebnih uvjeta zahvata u prostoru za sanaciju otpadne jame Sovjak u Viškovu i prema dostavljenom Idejnom projektu, br. 04/16 od srpnja 2016 g., izrađenog po IPZ Uniprojekt TERRA d.o.o. iz Zagreba koji služi kao podloga za ishodište lokacijske dozvole, dajemo sljedeće uvjete:

**POSEBNI UVJETI ZA LOKACIJU GRAĐEVINE**

Nema uvjeta na lokaciju građevine.

**MJESTO I NAČIN PRIKLJUČENJA GRAĐEVINE NA MREŽU HEP – Operator distribucijskog sustava d.o.o.**

Za potrebe napajanja električnom energijom privremenih građevina u funkciji sanacije otpadne jame Sovjak u Viškovu, priključne snage od 350 kW, uvjet je preuređenje postojeće TS 20/0.4 kV VISEVAC. Priključak privremenih građevina objekta izvesti će se tipskim niskonaponskim kabelom od trafostanice do novo predviđenog priključnog mjernog ormara. U glavnom projektu treba definirati položaj priključno mjernog ormara, te isti dostaviti radi izdavanja potvrde glavnog projekta. Zaštitu od indirektnog dodira izvesti TN-C-S sustavom razvoda i zaštitnim uređajem dif. struje uz obvezatnu izvedbu temeljnog uzemljivača i glavnog izjednačenja potencijala. Investitor građevine dužan je uskladiti glavni projekt s ovim posebnim uvjetima.

Svi ostali tehnički i ekonomski uvjeti priključenja definirati će se u Elektroenergetskoj suglasnosti za privremeni priključak i Ugovoru o izgradnji privremenog priključka, a na osnovi Zakona o energiji (NN 120/12), Općih uvjeta za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom (NN 85/2015), Pravilnika o naknadi za priključenje na elektroenergetsku mrežu i za povećanje priključne snage (NN 28/06), Mrežnih pravila elektroenergetskog sustava (NN 36/06).

U svrhu utvrđivanja ostalih tehničkih i ekonomskih uvjeta priključenja upućujemo investitora građevine da Zahtjev za izdavanje EES podnese istovremeno sa zahtjevom za izdavanje potvrde glavnog projekta.

S poštovanjem!

Direktor ELEKTROPRIMORJA Rijeka

dr. sc. Vitomir Komen, dipl.ing.el.

Na znanje:

Služba za razvoj i investicije, Odjel za razvoj i pristup mreži

**ČLAN HEP GRUPE**

• UPRAVA DRUŠTVA • DIREKTOR • ŽELJKO ŠIMEK •

• TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU MBS 080434230 • MB 1643991 •  
• OIB 46830600751 • UPLAĆEN TEMELJNI KAPITAL 699.456.000,00 HRK •  
• www.hep.hr •